

CABO DE COBRE NU

Os cabos de **Cobre Nu** são recomendados para sistemas de aterramento.

CONSTRUÇÃO

Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, tempera mole, meio dura e dura, encordoamento com formações classe 2, 2A e 3A.

NORMA APLICÁVEL DO PRODUTO

NBR5349: cabos nus de cobre mole para fins elétricos.

NBR6524: fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas.

NBRNM280: condutores de cabos isolados.

NORMA DE INSTALAÇÃO

Instalação de acordo com a NBR5410.

ACONDICIONAMENTO

Bobinas de madeira.



CABO DE COBRE NU TÊMPERA MOLE

Classe	Seção nominal (mm²)	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Peso nominal (kg / km)
2	10	3,74	88
2	16	4,74	139
2	25	5,85	220
2	35	6,95	308
2	50	8,05	417
2	70	10,70	613
2	95	12,50	837
2	120	13,90	1028
2	150	15,41	1265

CABO DE COBRE NU TÊMPERAS MEIO DURA E DURA

Classe	Seção nominal (mm²)	Formação do condutor	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Peso nominal (kg / km)
2A	10	7 X 1,36	4,10	91
2A	16	7 X 1,70	5,20	143
2A	25	7 X 2,06	6,30	210
2A	35	7 X 2,50	7,60	309
2A	50	7 X 3,00	9,10	445
2A	70	7 X 3,45	10,50	589
2A	95	7 X 4,12	12,50	839
2A	120	19 X 2,90	14,50	1139
2A	150	19 X 3,25	16,30	1431
3A	70	19 X 2,12	10,60	607
3A	95	19 X 2,50	12,50	844
3A	120	37 X 2,06	14,40	1122
3A	150	37 X 2,24	15,70	1326



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



 55 112894-6470

 55 1199404-5515

 www.brasdistribuidora.com.br

 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

   
@brasdistribuidora