

**PRODUTO**

Curva 'L' Aço Galvanizado 3/8"

CÓDIGO

TEL-767

PESO

0,15 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Emenda L em aço G.F. 200 x 200mm

Ø = 3/8"

Ângulo = 90°

UTILIZAÇÃO

O item 5.1.3.2.1 da NBR 5419-3 recomenda que pelo menos 50% das ferragens verticais dos pilares sejam conectadas com as ferragens horizontais de lajes ou vigas. O uso das emendas L Tel 767 facilita a inspeção visual e a documentação fotográfica destas conexões antes da concretagem. É imprescindível o ensaio de continuidade elétrica das ferragens conforme anexo da norma.



PORTFÓLIO COMPLETO PARA PROJETOS **ELÉTRICOS** DE ALTO NÍVEL



☎ 55 112894-6470

📞 55 1199404-5515

🌐 www.brasdistribuidora.com.br

📍 Rua Horácio Vergueiro Rudge,
239 anexo 259 - São Paulo-SP

📱 📷 ✕ 📘
@brasdistribuidora